

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Председателя
Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

Р.Н. Бердников

« 13 » 2012 г.



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
№ 86 - 12**

Срок действия с 13 . 12 . 2012 г. по 12 . 12 . 2017 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Резисторы серии NER для заземления нейтрали на напряжение 6, 10, 20 и 35 кВ.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

EGE spol. s r.o. (Чехия)

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК» с нижним значением температуры при эксплуатации до -40 °С