

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя
Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

Первый Заместитель Председателя
Правления ОАО «ФСК ЕЭС»


_____ Р.Н. Бердников

_____ В.Н. Чистяков

« _____ » _____ 2011 г.

« 07 » 10 _____ 2011 г.



СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора –
технический директор ОАО «Холдинг МРСК»

_____ Б.И. Механошин

« _____ » _____ 2011 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

№ 93-Н

Срок действия с 07. 10. 2011 г. по 07. 10. 2016 г.

ОБОРУДОВАНИЕ:

Трехфазные заземляющие трансформаторы серии ETR (TEGE) мощностью 200 кВА на напряжение 10 кВ и 850 кВА на напряжение 6 кВ, климатическое исполнение и категория размещения У1.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Компания EGE spol.sr.o. (Чехия)

СООТВЕТСТВУЕТ

Техническим требованиям ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК».

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК».