

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель
Председателя Правления
ОАО «ФСК ЕЭС»


Р.Н. Бердников
« 28 » 2012 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ**

№ 79-12

Срок действия с 28. 11. 2012 г. по 27. 11. 2017 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Комбинированные дугогасящие реакторы мощностью от 530 до 3315 кВА, на напряжение 6,10 и 15 кВ, типов ASRC 0.63P 530kVA 6kV, ASRC 1.0P 840kVA 10kV, ASRC 1.0P 1000kVA 10kV, ASRC 2.5P 2500kVA 15kV и ASRC3.2P 3315kVA 15kV, климатического исполнения У, категории размещения 1.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

EGE spol.s r.o. (Чехия).

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК»

Запрещается передача и перепечатка материалов данного Заключения аттестационной комиссии без разрешения Заявителя, ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК»

