

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
ОАО «НТИ ФСК ЕЭС»



П.Ю. Корсунов

« _____ 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Председателя
Правления ОАО «ФСК ЕЭС»



Р.Н. Бердников

_____ 2012 г.

ПРОТОКОЛ № 57/12 от 13.12. 2012 г.

**по продлению срока действия Экспертного заключения
№ 19 от 10.12.2007**

Срок действия с 13.12. 2012 по 10.12.2017

ОБОРУДОВАНИЕ

Плавно регулируемые автоматические дугогасящие масляные реакторы серий ZTC (ASR), мощностью от 100 до 2500 кВА, на напряжения от 6 до 35 кВ и дугогасящий реактор типа ASR-4200/35, мощностью 4200 кВА, на напряжение 35 кВ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

EGE spol.s r.o. (Чехия)

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК»

Запрещается передача и перепечатка материалов данного протокола без разрешения Заявителя и ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК»